



Rapporto di  
prova n°

**2115023-002**

Descrizione:

"Refluo Effluente" dall'impianto di Depurazione del Comune di  
Mentana, Campione medio della 24 ore con inizio alle ore 08,15 del  
07-gen-15 e fine ore 08,15 del 08-gen-15 - COMUNE DI MENFI

Spettabile:  
**COMUNE DI MENFI**  
Via G. Mazzini, 1  
92013 MENFI (AG)

Acqueduzione:

2115023

Data Campionamento:

07-gen-15

Data Arrivo Camp:

08-gen-15

Data Inizio Prova:

07-gen-15

Data Rapp. prova:

14-gen-15

Data Fine Prova:

14-gen-15

Mod. Campionamento:

A cura del Laboratorio - APAT CNR IRSA 1030 e 9016 Mar 29 2003

Strada di riferimento:

D. Lgs n° 152 del 03/04/00 GU n° 68 del 14/04/00 All. 2 Parte III Tab. 1 (BOD5 - COD - SST), L.R. n° 27  
15/05/86 GURS n° 25 17/05/86 Tab. 5 (Sostanze Classe Totale), D. Lgs n° 152 del 03/04/00 GU n° 68 del  
14/04/00 All. 2 parte II tab. 3

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Incertezza	Recupero	L. Min.	L. Max.
<b>PARAMETRI CHIMICI</b>							
pH	unità	APAT CNR IRSA 2060 Mar 29 2003	7,6	0,1		7,5	7,5
Solubilità in etanolo	ml/l	APAT CNR IRSA 2060 Mar 29 2003	< 0,1				0,5
Solidi sospesi totali	mg/l	APAT CNR IRSA 2060 Mar 29 2003	14				35
BOD5	mg O2/l	APHA Standard Methods, ed. 21.1r 2005, 5210 D	10	1			35
COD	mg O2/l	APAT CNR IRSA 5100 Mar 29 2003	57	19			125
Azoto totale	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 (Mar 29 2003) + APAT CNR IRSA 4047 (Mar 29 2003) + APAT CNR IRSA 4090 (Mar 29 2003)	11	2			
Azoto ammoniacale	mg NH4/l	APAT CNR IRSA 4100 (Mar 29 2003)	< 0,01				15
Azoto nitroso	mg NO	APAT CNR IRSA 4100 (Mar 29 2003)	< 0,05				0,6
Azoto nitrico	mg NO3	APAT CNR IRSA 4040 (Mar 29 2003)	10	1			20
Fosforo	mg P/l	APAT CNR IRSA 4110 (Mar 29 2003)	2,0	0,3			10
Turbidità elettrica	mg/l	APAT CNR IRSA 5150 (Mar 29 2003)	< 0,01				2
Sostanze clorurate totali	mg/l	APAT CNR IRSA 4500 (Mar 29 2003)	< 0,08				10
<b>PARAMETRI MICROBIOLOGICI</b>							
Batteriologia colt.	ufl/100 ml	APAT CNR IRSA 7030 (Mar 29 2003)	40				5000

I parametri contrassegnati con la lettera "C" sono stati corretti per il recupero.

Parametri interpretazioni: non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

